



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division, BURHANPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009940/FNOC/CIT/2023/6874
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 12, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 15-Jun-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : MACRO VISION ACADEMY

आवेदक का पता / Applicant Address : PRINCIPAL JASVIR SINGH PARMAR,VILLAGE MOHAMMADPURA,
TEHSIL BURHANPUR DISTRICT BURHANPUR (M.P.) 450331
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC: RENEWAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : EDUCATIONAL BUILDING
ईमारत की ऊँचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 58400 (Sq. Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : KH. NO. 535/1, 535/2, 520/1/1, 520/1/2, 523/1, VILLAGE MOHAMMADPUR
TEHSIL-BURHANPUR, DISTRICT-BURHANPUR (M.P.)
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject - रजिस्ट्रेशन नंबर:- 6100003285 भवन हेतु रिन्यूअल फायर अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks -

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं इंदौर संभाग

क्र/सं.सं./फायर.एन.ओ.सी./ 2023/69 भोपाल, दिनांक 15.06.2023

टेम्पररी फायर अनापति प्रमाण पत्र

आवेदन क्रं. : 6100009940
आवेदन की तिथि : 12.04.2023
आवेदक का नाम : प्राचार्य जसवीर सिंह परमार,
आवेदक का पता : खसरा नं. 535/1, 535/2, 520/1/1, 520/1/2, 523/1 ग्राम मोहम्मदपुरा
तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर (म.प्र)
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार : टेम्पररी
अधिभोग का प्रकार : शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊँचाई : 12 मीटर
भवन का क्षेत्रफल : भवन क्षेत्रफल 58400 वर्ग मीटर



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009940/FNOC/CIT/2023/6874
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 12, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 15-Jun-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : MACRO VISION ACADEMY

(1) प्रकरण में समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर स्थापित अग्नि शमन सुरक्षा सन्यंत्रों का परीक्षण एवं रनिंग आपरेशन कराया गया। आवेदक फर्म द्वारा मौके पर स्थापित विभिन्न सुरक्षा उपाए के छायाचित संलग्न हैं। तदनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का प्रस्तावित फायर प्लान अनुसार पालन करना होगा।

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down Corner.
- 4- Hose Reel.
- 5- Automatic Sprinkler System.
- 6- Yard Hydrant.
- 7- U.G. Tank with Draw off Connection.
- 8- Terrace Pump.
- 9- Fire Pump.
- 10- First Aid Fire Fighting Appliances.
- 11- Pressurization System.
- 12- Auto Detection System.
- 13- Auto Detection System.
- 14- Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- 15- P.A. System with talk facility.
- 16- Emergency Light.
- 17- Auto D.G. Set.
- 18- Illuminated Exit Sign.
- 19- Means of Escape.
- 20- Compartmentation.
- 21- MCB/ELCB.
- 22- Fire Switch in Lift.
- 23- Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
- 24- Refuge Area.
(उपरोक्त में से यथा निर्देशित)



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009940/FNOC/CIT/2023/6874
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 12, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 15-Jun-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : MACRO VISION ACADEMY

- 2) आवेदक को संचनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 6100003285/FNOC/CIT/2021/2125 DATE 08.08.2021 से जारी अस्थाई फायर अनापति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तें, निम्नशर्तों के अतिरिक्त बंधनकारी रहेंगी।
- 3) आवेदक द्वारा परिसंचरण मार्ग/(एम.ओ.एस.) पर किसी भी प्रकार का निर्माण / मार्ग अवरुद्ध किया जाने की स्थिति में जारी की गई एन.ओ.सी. स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 4) आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अनुसार आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व "अग्निशमन प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई "एनओसी" स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 5) आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा भवन मालिक के फायर कंसलटेन्ट एवं स्वयं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर किया गया है। मौके पर स्थापित फायर उपकरण चलित अवस्था में पाये गए हैं। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04 के प्रावधानों के अनुसार पाये गये हैं।
- 6) आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का समय समय पर रख रखाव किया जाकर स्थापित उपकरण पर रखरखाव दिनांक एवं रिफिल दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 7) आवेदक को जारी की जा रही एनओसी आदेश दिनांक से "एक वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और उक्त अवधि समाप्त होने के "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8) अनापति जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर आडिट कराया जाकर आडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 9) इस कार्यालय द्वारा जारी टेम्पररी फायर अनापति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी प्रोविजनल अनापति प्रमाण पत्र क्रमांक 6100003285/FNOC/CIT/2021/2125 DATE 08.08.2021 का भाग है।
- 10) भूमि विकास नियम-2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04 में अग्नि सुरक्षा के लिये आवासीय/व्यावसायिक/शैक्षणिक/औद्योगिक हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11) निर्मित भवन/व्यावसायिक/शैक्षणिक/औद्योगिक परिसर में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त डिग्रीधारी फायर आफिसर नियुक्त करने के साथ-साथ नियुक्त कर्मियों के अग्नि सुरक्षा संबंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division, BURHANPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009940/FNOC/CIT/2023/6874
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 12, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 15-Jun-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : MACRO VISION ACADEMY

12) कार्यालय द्वारा अनापति जारी करने के उपरांत अनापति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों/ अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं कियो जाने की स्थिति में अनापति प्रमाण -पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

अतः समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित लिखित शर्तों के अधीन NBC 2016 PART-14 में उल्लेखित प्रावधानों तथा फायर अधिकारी द्वारा निरीक्षण में दिए गए सुझावों की सुनिश्चितता के अधीन "टेम्पररी फायर अनापति प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है।

AMITESH
CHANDR
PANWAR

Digitally signed by
AMITESH CHANDR
PANWAR
Date: 2023.06.15
14:55:35+05'30'

Joint Director/Fire Officer,

INDORE Division , BURHANPUR
Madhya Pradesh